

Varslingsplan Gass/LPG Industri

Statoil Norge AS

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje skal **hovedstengeventil** på gassanlegg stenges. I tillegg stenges ventil/kraner på tank eller så nær tank som mulig. All tilførsel av gass til forbrukssted skal da være stanset.

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje kontaktes Brannvesenet.

Den som oppdager lekkasjen varsler:

Brannvesen: Alarmtelefon **110**

Ved behov varsles:

Politi: Alarmtelefon **112**

Lege: Alarmtelefon **113**

Beredskapstelefoner:

Statoil Norge AS **22 96 23 00**

Statoil ASA **51 99 00 02**

Bestilling av gass: 810 01 800 (kl 07.00 - 18.00)

Gassmontør:

(Navn og tlf. til bedriftens egen gassmontør)

Kontaktpersoner i Statoil LPG/Gassavd.:

Se Statoil Norges hjemmeside: www.statoilnorge.no -> Bedrift - Kontaktpersoner - LPG/Gass

Oppdatert dato: 04. 09. 2008